



Katseprotokoll NH2023/V131345M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: AS Viimsi Vesi Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Paelille tee 1, 74010
Veeallika valdaja: AS Viimsi Vesi
Proovivõtu koht: Viimsi VTJ
Proovivõtja: Raavo Vask atesteerimistunnistus nr: 1887/20
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 09.05.2023 kell: 10:20 Analüüs alustatud: 09.05.2023 kell: 13:04
Proov toodud laborisse: 09.05.2023 kell: 12:50 Analüüs lõpetatud: 12.05.2023
Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: 12.05.2023

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloomulike muutusteta.

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

U. Liivas

ühivspetsialist U. Liivas

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

