



**Katseprotokoll KL2024/V143036K**  
**Rahvatervise labor**  
**Joogivee keemiline analüüs**

Tellijä: AS Viimsi Vesi Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Paelille tee 1, 74010

Veeallika valdaja: AS Viimsi Vesi

Proovivõtu koht: Laiaküla RTP

Proovivõtja: Raavo Vask atesteerimistunnistus nr: 1887/20

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 21.02.2024 kell: 09:47 Analüüs alustatud: 22.02.2024

Proov toodud laborisse: 21.02.2024 kell: 14:51 Analüüs lõpetatud: 22.02.2024

Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: 22.02.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Raud	µg/l	<30	200	RM01:2023

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2024/V143036K Lk. nr.1(1)

